

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ49.В.00414
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371118
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ЗАО "Самарская кабельная компания"

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, 9, ОГРН: 1026301512027

Телефон: +78462282373; Факс: +78469926288; scc@samaracacable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ЗАО "Самарская кабельная компания"

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, 9, ОГРН: 1026301512027

Телефон: +78462282373; Факс: +78469926288

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

электрооборудования ООО «ЭЛМАШ»

Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29,

тел. (факс) +74957812587 (88), ОГРН 1105047004226, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ49 выдан 25.08.2010 МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Кабели телефонные с пленко-пористо-пленочной
изоляцией в пластмассовой оболочке марки
ТПппПЗБГ, ТПппПЗББГ. Серийный выпуск.
ТУ 16.К17-048-2005.

код ОК 005 (ОКП)
35 7200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 910 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.),
(см. Приложение – бланк № 0434205)

Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: п. 5.2. – предел
распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол испытаний ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест"
(ТРПБ.RU.ИН83 от 05.08.2011г. до 04.08.2016г.)
№ 9-П от 11.02.2014г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

сертификат соответствия на систему менеджмента
качества № РОСС RU.ИС39.К00276 от 27.06.2011г.
до 27.06.2014г., выданный «ЦССК «Интерэкомс»
(пер. № РОСС RU.0001.13ИС39)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.02.2014 по 11.02.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Аминев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ49.В.00414
(обязательная сертификация)

ТР 0434205
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.007.14-75	«Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности»	пункт 2
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.2. – предел распространения горения одиночным кабельным изделием – ПРГО1
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешиванием газов	в целом
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц	в целом

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А.Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю.Аминев

